



인증번호 : 제 08-0126 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 엘에스일렉트릭(주)청주사업장
2. 대 표 자 성 명 : 구자균,김동현, 구동휘
3. 공 장 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 백봉로 95(송정동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 저압 기중 차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 4620
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또 는 모 델 : '이 면 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 05 월 09 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2008-03-26
2. 차기심사 완료기한 : 2025-09-26
3. 최종 변경일 : 2023-05-09 (대표변경)

인증번호 : 제 08-0126 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

3극·4극 600V·690V 100kA 4000~6300A(6300AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 50kA 630~1600A(1600AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 65kA 630~2000A(2000AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 65kA 630~3200A(3200AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 85kA 4000~5000A(5000AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 85kA 630~4000A(4000AF) 전자식과전류보호장치 유·무. 끝.