



인증번호 : 제 3224 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 엘에스일렉트릭(주)청주사업장
2. 대 표 자 성 명 : 구자균, 김동현, 구동휘
3. 공 장 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 백봉로 95(송정동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 산업용 배선차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8321
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 : '이 면 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2023 년 05 월 09 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 1983-10-05
2. 차기심사 완료기한 : 2024-06-04
3. 최종 변경일 : 2023-05-09 (대표변경)

인증번호 : 제 3224 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

정격전압 220V, 정격단락차단용량 10kA, 정격전류 5A~60A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 25kA, 정격전류 3A~10A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 25kA, 정격전류 5A~100A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 35kA, 정격전류 100A~225A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 65kA/50kA, 정격전류 125A~225A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 100kA/50kA, 정격전류 500A~600A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 100kA/50kA/42kA/35kA/30kA, 정격전류 15A~100A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 100kA/85kA/65kA, 정격전류 100A~250A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 100kA/85kA/65kA/50kA, 정격전류 15A~125A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 125kA/85kA/75kA/50kA/35kA, 정격전류 250A~400A, 2극/3극/4극
정격전압 220V, 정격단락차단용량 125kA/100kA/85kA/65kA/50kA, 정격전류 500A~800A, 2극/3극/4극
정격전압 380V, 정격단락차단용량 7.5kA, 정격전류 5A~60A, 2극/3극/4극
정격전압 380V, 정격단락차단용량 14kA, 정격전류 5A~100A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 5kA, 정격전류 5A~60A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 10kA, 정격전류 3A~10A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 10kA, 정격전류 5A~100A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 25kA/18kA, 정격전류 100A~225A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 26kA/25kA/22kA/18kA/14kA, 정격전류 15A~100A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 35kA, 정격전류 125A~250A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 50kA/35kA, 정격전류 500A~600A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 50kA/42kA/37kA/26kA, 정격전류 100A~250A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 50kA/42kA/37kA/35kA, 정격전류 15A~125A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 85kA/65kA/50kA/37kA/35kA/25kA, 정격전류 250A~400A, 2극/3극/4극
정격전압 460V, 정격단락차단용량 85kA/75kA/65kA/50kA/37kA, 정격전류 500A~800A, 2극/3극/4극
정격전압 600V, 정격단락차단용량 5kA, 정격전류 15A~100A, 2극/3극/4극. 끝.